

クリアライトエース

循環配管に付着するバイオフィルムを効率よく除去します

浴槽水循環配にはバイオフィルムが付着し、流量の妨げやレジオネラ属菌など雑菌の温床になっています。クリアライトエースはバイオフィルムを素早く除去し、浴場の衛生管理に貢献します。

特長

酸素とアルカリのダブル作用でバイオフィルムを素早く除去します。

配管材料、ポンプ、ろ過機、熱交換器、タイル、タイル目地などに損傷を与えません。

ヌメリ、色汚れ、悪臭の防止、除菌にも効果があります。

普通物です。(毒劇物ではありません)

使用方法

浴槽水を循環可能な最低レベルになるまで排水します。

浴槽水1ℓに対し10～20kgをあらかじめポリバケツなどで溶解して浴槽内へ投入します。

約1時間程度循環洗浄します。

汚れが出なくなるまですすぎ洗いを繰り返してください。

使用上の注意

適合材質(目立たない場所で試し洗いして、悪影響のないことを確認して本洗浄を行ってください。)

材料	適否	
金属類	銅	
	鋼	
	ステンレス	
	アルミ	
	クロムメッキ	
	亜鉛	
セラミック類	モルタル	
	タイル	
	タイル目地	
	ガラス	

材料	適否	
石材類	御影石	
	十和田石	
	大理石	
	その他の石	
木材類	檜	
	杉	
	松	
樹脂類	塩ビ	
	ポリエチレン	
	FRP	

○ : 溶解や変色がない

△ : 長時間の接触で溶解や変色がある

× : 短時間で溶解や変色がある

本品は酸化性の薬剤です。他の薬剤や異物と混合しないでください。

取扱い時にはゴム手袋、保護メガネ、保護マスク、ゴム長靴を着用し、直接手や足などに触れないよう注意してください。

荷姿 20kgテナー・ダンボール箱

お問い合わせ **株式会社ピーワン**

〒570-0023 大阪府守口市日向町 1-6

TEL06-6996-6302 FAX06-6996-6362

製造元 **クリアライト工業株式会社**

〒501 3944 岐阜県関市山田 1539 3

TEL 0575 27 3051 FAX 0575 27 3053