

浴場用洗剤

スケルトン

循環配管のスケール除去
床面、排水管、トイレ等に付着する強固なスケールの除去



クリアライト工業株式会社

使用方法：

循環配管内のスケール除去

ポンプがエアールをかまない程度に、浴槽水の水位を下げます。
 本品を保有水量の2%投入し、1~2時間循環洗浄します。
 中和剤「クリアバランスRS-100」で中和処理します。
 PH試験紙で中和されたことを確認後、洗浄液を抜き、汚れが出なくなるまですすぎ洗いしてください。
 ろ過機、熱交換器、配管等を個別に洗浄することもできます。

床面のスケール（エフロ、湯の華等）除去

原液~20倍希釈液をジョーロ等で散布するか、スポンジに含ませ塗布します。
 1~2分放置後デッキブラシやスポンジ等でこすり洗いし、多めの水で洗い流してください。
 分厚く堆積するスケールは、本品の原液を散布後ヘラ、ブラシ、スポンジ等でこすり洗いしてください。

浴槽オーバーフロー管・排水管のスケール除去

本品の原液を約1?排水口に流し込み、5~10分放置後多量の水で洗い流します。
 排水管が枝分かれしていない場合は排水管出口を塞ぎ、本品の原液~10倍希釈液で満水保管洗浄してください。
 スケールの付着量が激しい場合は再洗浄してください。

トイレの尿石除去

本品の原液約1?を便器溜め槽に投入し、5~10分放置後大量の水で洗い流してください。
 便器表面の黄ばみや黒ずみは、5~10倍希釈液をかけ、手付きブラシ等でこすり洗いしてください。

性状

外観：無色の液体 PH：酸性 比重：1.05 主成分：無機酸

使用上の注意

適合材料（目立たない場所で試し洗いして、悪影響のない事を確認後本洗浄を行ってください。）

材料	適合	
金属類	銅	
	鋼	
	ステンレス	
	アルミ	×
	クロムメッキ	
	亜鉛	×
セラミック類	モルタル	
	タイル	
	タイル目地	
	ガラス	

材料	適合	
石材類	御影石	
	十和田石	
	大理石	×
	その他の石	
木材類	檜	
	杉	
	松	
樹脂類	塩ビ	
	ポリエチレン	
	FRP	

○：溶解や変色がない △：長時間の接触で溶解や変色がある ×：短時間で溶解や変色がある

本品は酸性の強い薬剤です。取扱い時にはゴム手袋、保護メガネ、保護マスク、ゴム長靴を必ず着用し、直接手や足などに触れないよう注意してください。

荷姿 20kgテナー・ダンボール箱

お問い合わせ **株式会社ピーワン**
 〒570-0023 大阪府守口市日向町1-6
 TEL06-6996-6302 FAX06-6996-6362

クリアライト工業株式会社

〒501 3944 岐阜県関山市山田1539 3
 TEL 0575 27 3051 FAX 0575 27 3053